

國立澎湖科技大學 104 學年度第 1 學期

「校長與學生有約」會議紀錄

- 壹、時間：104 年 12 月 9 日上午 10 時 10 分
 貳、地點：學生活動中心會議室
 參、主持人：王校長瑩瑋、李學生會長念綦
 肆、主席致詞：(略)
 伍、前次會議執行情形報告

103 學年度第 2 學期「校長與學生有約」會議 前次會議執行情形報告				
編號	會議前意見彙整	受理單理	會議回覆	執行情形說明
1	體育館夏日蚊子眾多，是否可改善？	體育組	會後會與總務處討論，是否有什麼方式能降低蚊蟲孳生。	已經清除及清洗周遭積水容器，並將不要的容器回收及處理。並配合噴藥消毒。
2	桌球室可否裝置電扇，改善悶熱情況。	體育組	若桌球室裝電風扇，球會受風影響，會後會與專業人員討論評估如何改善悶熱情形。	目前正在規畫安裝防潮通風設備，抽風機及除濕機。
3	教學大樓洗手間的抽風扇，到底什麼時候會清還是換掉？	總務處	抽風扇會後會再請員工去看，是否需要清理或替換的動作。	已於今(104)年暑假期間全部換新。
4	宿舍到教學大樓的路上，花圃中有被分屍成很多段的陳舊水管，從上學期放到現在，搞不好更久，你們有打算要清嗎？還是那東西是裝置藝術？	總務處	已請營繕組去了解狀況。	已清理。
5	垃圾處理室的地板凹凸不平，容易積水孳生蚊蟲，是時候該重鋪一次水泥了。乾脆改造成低溫垃圾回收處好了，減少惡臭和病媒傳播。	總務處	今年若是有剩餘的經費，總務處將處理本問題。	垃圾處理室地板凹凸不平部分，將利用 105 年寒假期間，學生在校人數及垃圾量較少，較不影響垃圾處理作業時，將該空間全部整修。

陸、綜合座談

- 一、學生會會前彙整

編號	問題分類	問題彙整	負責單位	會議回覆
1	體育館	冬天場地嚴重濕滑。	體育組	由於澎湖當地的氣候狀況，將會依長遠的計畫作考量。
2	體育館	走廊貼公告卻沒人管理。		請同學回去宣導不要再走廊打排球，體育組將擬定相關辦法。
3	體育館	室內偶爾有人打破燈管。		已請購兩組新的新式移動排球柱，等廠商交貨。
4	體育館	設備老舊，燈管、天花板許久未修。		雖然體育組有請工讀生去清理但希望同學能有自律，環境必須由大家一同維護。
5	體育館	排球柱子更新。		請同學回去宣導不要再走廊打排球，體育組將擬定相關辦法。
6	體育館	4F 以上髒亂。		會後會做維修。
7	體育館	天花板時常損壞。		會再評估，因為改建需要經費。
8	體育館	籃球錶是壞的。		體育組已在規劃中，請大家耐心等待。
9	體育館	希望健身房可以連通，電子開門，方便管理，增加收入，學生才有更好的器材使用。		體育組因考量到燈及電的花費，必免浪費如果有需要的話可以先行到體育組作登記。
10	體育館	希望有專屬的TRX室。		由於紅土花費較高，並因澎湖季風關係，所以體育組目前還在思考相關對策。
11	操場	照明大燈開多一點。		壘球教練不是體育組的管轄範圍。
12	操場	壘球場地整修。		學務長補充： 壘球社的社團指導老師是由學生自行聘請，若同學有更佳的指導教練可以由社長提出更換。
13	操場	更換壘球教練，完全沒再進行運作。		會後會立即去做了解並處理。
14	操場	最靠近樓梯的籃球框歪了。		會後會與主管們討論PU問題。
15	操場	籃球場框架太爛。		希望反應同學可以更確切提問，是哪裡需要遮陽板等等。
16	操場	籃球場可否換成PU場地，水泥地容易受傷。		體育組希望如果有確切需要維護
17	操場	可否裝上遮陽板。		
18	操場	都沒在維護。		

				的地方請提出，謝謝。	
19	宿舍	不該有門禁。		門禁是基於安全考量所設置。	
20	宿舍	回到後宿舍的路上設太多顛簸。		側門路段是彎道可能導致危險，所以顛簸是必要的，讓同學能減速慢行。	
21	宿舍	洗衣機怪怪的。		廠商會定期來維修洗衣機，如果洗衣機有問題的話請同學直接和宿舍幹部反映。	
22	其他	沒學生餐廳。		現在已經在招標，目前有廠商來詢問，已在做檢討希望能吸引廠商前來招標。	
				校長補充： 學校已盡力在進行廠商的招標，並將地點從宿舍改至教學大樓 1 樓，考量到學生的方便性，未來要是真的沒有廠商，我們有個想法，我們學校有餐旅系、觀休系、物流系都有可能去實習，何不派一組人在學校經營餐廳的想法，但這必須由各系主任說服或讓學生能有意願去做經營管理，對以後畢業創業或就業都有好的歷練，但此事有一定的困難之處，會在相關會議提出有沒有辦法這樣做。	
23	校內抽菸	需嚴格監管。		生輔組搭配身健中心有在定期巡迴校園，若發現校園內有老師、學生等抽菸會立即制止，必要時會將相關佐證資料送去衛生局做開罰的動作。	
25	校內抽菸	吸菸區太少。		身健中心	本校希望能推展無菸校園，所以才減少兩個吸菸區，希望同學能盡力配合，先行預告往後因為推展無菸校園可能會將吸菸區全數關閉，到時可能要請同學至校外吸菸區。
26	校內抽菸	吸菸區不該廢除。			學務長補充： 生輔組基本上都是以學生的身心健康作考量，所以有需要抽菸的同學請多走幾步路至吸菸區。

27	教學大樓	投影機設施的補強。	教 務 處	最近由於投影機年限到期所以做汰換，一系兩間教室目前先換一間，等有經費才能再做後續汰換。
28	教學大樓	E407 投影機很爛。		E407 教室的投影機是舊的，汰換工程是選擇另外一間教室所以沒有換到。 校長補充： 若有經費希望全部更新，因為教學設備是很重要的。
29	其他	投影機換新，無法使用無線上網。		在汰換前已告知各系及老師，目前先以外接式無線網卡讓各系作使用。
30	教學大樓	E408 麥克風設備須改善。	觀 休 院	觀休院書面回覆： 經查詢，目前使用正常。
31	教學大樓	E701 建議安裝漢語拼音以供外籍生或僑生使用。	觀 休 系	觀休系書面回覆： 經查詢，漢語拼音輸入法為大陸現用漢字羅馬拼音輸入法，已研請電腦公司前來協助安裝漢語拼音輸入法軟體。
32	教學大樓	6F 廁所馬桶沖水壞掉。	總 務 處	如果同學發現有問題可上學校網站作登記，或是與系助理反映，總務處會立即處理。
33	教學大樓	後方停車場沒蓋好，沒地方停車。		已於 12/7 日公告，已完工開放停車。
34	教學大樓	左邊電梯不好運作。		由於機板問題，導致運作慢甚至是門關不了，目前兩部皆已換新，若是還有問題也可以向總務處反映。
35	教學大樓	電梯速度有點慢，感覺不穩。		
36	教學大樓	電梯只剩一台。		
37	實驗大樓	1F 廁所太少。		由於空間限制，廁所無法增建，若是人多請同學去二樓作使用。
38	校園	停車場蓋太久。		已於 12/7 日公告，已完工開放停車。
39	校園	學校側門防滑條可否拆除。		此題生輔組已提過，為了同學安全問題所以必須設置。
40	熱音社	社團於地下室是否可以於社團教室/辦公室 申請冷氣~採使用者付費的儲值方式。		將會視經費狀況納入考量是否辦理。 校長補充： 若社團有冷氣需求也可提出申請，但考量使用率或空間限制也

				可用抽風機取代。
41	海運系	設備老舊 EX：風浪板、獨木舟、水上摩托車。	海運系	系所將在下學期增購設備。
42	資管系	電腦教室只有一間，證照課排到假日，有時無法上課，需增加教室。	資管系	資管系書面回覆： 一、本系現有電腦教室一間，周一至周五電腦教室使用率 09 時~12 時、14 時 30 分~17 時 15 分及 18 時 40~22 時 30 分，皆已排定課程。另，由於電腦教室空餘時段不足，平均每學期約有 3~4 門課安排於電算中心電腦教室授課。 二、除上述時段以外，每日上午 9 時以前，中午 12 時~14 時 30 分以及晚上 22 時 30 分以後仍可供學生使用。 三、本系已於院務會議反應電腦教室不足之問題，靜待院校處理。 四、請同學多多利用電算中心電腦教室開放時段。
43		電腦教室不足，無法討論程式。		
44		課程數量太少，教師跟教室不夠。		
45	資工系	教室材料嚴重不足。	資工系	資工系書面回覆： 因(目前本學期只有古老師實驗需要材料)，古老師回覆如下，依實驗所需，此次購買之金額，足以應付電子實驗與數位邏輯所需之材料，且系上材料費仍充足。若仍有不足，請向老師或系主任反映，所缺之材料為何？系上一定會滿足學生實驗之需求。
46	應外系	專案老師太忙，找不到老師問問題。	應外系	應外系書面回覆： 已詢問專案老師其回答皆照請益時間(貼在 English Corner)實施且也已公告在學校網路和系網，若同學有課業問題假使不在請益時間內可事先找老師預約。
47	養殖系	教室太小間。	養殖系	養殖系書面回覆： 養殖系第一教室規劃為 60 人以上之一般教室，因一、二門課程隨低班附讀人數眾多，乃致有空間不足之感。
49	教學大樓	7F 容易傳出煙味。	生	生輔組搭配身健中心有在定期巡

			輔組	迴校園，若發現校園內有老師、學生等抽菸會立即制止，必要時會將相關佐證資料送去衛生局做開罰的動作。
--	--	--	----	--------------------------------------------------

二、 現場提問

發言代表	現場意見	受理單位	辦理情形
電機系	學校側門至後宿路舊式減速坡經過時太顛簸，風大時經過很危險建議改為新式不要這麼顛簸，也能達到減速、安全效果。	總務處	將會視經費狀況納入考量是否辦理。 校長補充： 增設減速坡是要必要的，增設的目的為達到行車減速以確保大家的安全。
羽球社	羽球館是否能增購大型拖把?		會後會將大型拖把放置羽球館。
電機系	今年熱舞大賽行程一直更改，流程也一拖再拖並且沒有很詳細，假日在舞台上練習的系，當天別系活動結束後體育館照明燈便關閉，去體育組也沒有人在。	體育組	近年體育組組員更換頻繁，尚需了解業務，若有行程耽誤問題請見諒，照明的部分可能是溝通上有問題會後會再做處理，照明部分不是由體育組管理，體育組只能開籃球場上的燈，希望同學未來有問題可以即時反應，不然會喪失權益，此次熱舞大賽有評審方面的問題，又與其他活動有衝突，所以才一直作修正。 校長補充： 希望在活動前的事前規劃能做好，不要未做好規劃便提出計畫。
	實驗大樓 E508 教室電腦老舊，電腦台數不夠讓同學作使用，想問是否能撥一些經費來做維護。		校長回應： 希望同學有問題能和系上即時反應，各系都有分配經費，攸關學習上的事情已嚴重影響到你們的權益。
餐旅系	宿舍洗衣機由於使用者過多，會有洗不乾淨的情形，是否能平時就自行清洗洗衣槽，不要等到廠商來做維護才作清洗。	生輔組	每個月都會做定期維護、清洗、保養、上油等等，近期因熱舞大賽所以住宿生使用洗衣機較多，導致較為髒亂，會再請保養的幹部作討論並加強清理。
餐旅系	目前停車場已改建完畢，建議是否實驗大樓及圖書館的停車場也能在水溝蓋及路的不平上作改建，以及操場上停車部分地上的凹洞立機車中柱時的不方便。	總務處	明年度有編列 450 萬去改善圖書館後面地板以及停車棚，有關操場停車位的明年也會一併改善。

陸、主席結論(略)

柒、散會